



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

**PLANTILLA CORRECCIÓN PRIMER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN CONVOCATORIA
PLAZA VACANTE INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL (OEP 2008)-INTERINIDAD**

FECHA: 7/02/2012

1. Una combustión en un quemador de gas es completa cuando:
 - a) **Todas las moléculas de combustible disponen de suficiente oxígeno de forma que los productos de la combustión estén formados exclusivamente por dióxido de carbono y vapor de agua.**
 - b) Todas las moléculas de combustible no disponen de suficiente oxígeno de forma que los productos de la combustión estén formados exclusivamente por dióxido de carbono y vapor de agua.
 - c) Todas las moléculas de combustible no disponen de suficiente oxígeno de forma que los productos de la combustión estén formados exclusivamente por monóxido de carbono y vapor de agua..
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta

2. La calderas de condensación:
 - a) Son calderas que no se generan condensados en los humos
 - b) **Se basan en el aprovechamiento del calor de condensación de los humos de la combustión.**
 - c) Son calderas en las que no se generan condensados ni en el gas butano ni en el gas natural.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. No se deben instalar tuberías de gas enterradas directamente en el suelo de:
 - a) **Viviendas.**
 - b) En jardines.





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

- c) En plazas públicas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta..

4. ¿Con que potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío, según Real Decreto 1027/2007, se requerirá la realización de proyecto?

- a) **Mayor de 70 kW.**
- b) Mayor de 25 kW.
- c) Mayor de 30 kW
- d) Mayor de 100 kW

5. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, los subsistemas de climatización del tipo todo aire en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior para de potencia térmica nominal mayor que:

- a) 50 kW
- b) 60 kW
- c) **70 kW**
- d) 80 kW

6. El diseño, construcción, montaje y explotación de la instalación de depósitos de GLP se realizará con arreglo a lo establecido en la norma:

- a) UNE 60601
- b) UNE 60670
- c) UNE 60001
- d) **UNE 60250**



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

7. Se excluye del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios los edificios aislados con una superficie útil total inferior a:
- a) **50 m²**
 - b) 80 m²
 - c) 100 m²
 - d) 150 m²
8. De acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, la Intensidad luminosa es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene característica direccional, y su símbolo representativo es I. Su unidad es:
- a) lux
 - b) candela**
 - c) lumen*metro
 - d) lumen/metro
9. De acuerdo a la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación para Oficinas elaborada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), cada fuente de luz puede caracterizarse según su Temperatura de Color, de acuerdo a los siguientes tipos:
- a) suave, intenso y fuerte
 - b) cálida, blanco neutro y blanco frío**
 - c) caliente, templada y fría
 - d) alta, media y baja





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

10. Una lámpara formada por un filamento de tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de yodo se denomina (señale la opción correcta)

- a) Lámpara de inducción
- b) Lámpara de descarga
- c) Lámpara de incandescencia a baja temperatura
- d) Lámpara halógena**

11. El Anexo I del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, indica valores límites para algunos parámetros. Indique cuales

- a) Metales pesados, pH y temperatura
- b) Riesgo de eutrofización latente
- c) Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno (DQO), total de Sólidos en Suspensión, Fosforo total y Nitrógeno total**
- d) Cloro total, Fluor total y Magnesio total

12. De acuerdo al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las resoluciones administrativas de autorización requeridas para la construcción de una instalación que forme parte de la red de transporte mallada peninsular incluyen:

- a) Autorización del Proyecto de Ejecución y Calificación Ambiental
- b) Inscripción en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial
- c) No es necesario efectuar ningún trámite administrativo previo
- d) Autorización administrativa previa y autorización de explotación, una vez ejecutado el proyecto**



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

13. El Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión de un Local de Pública Concurrencia, una vez obtenido el Certificado favorable del Organismo de Control Autorizado, ¿puede tramitarse mediante el Tramitador Electronico de Certificados de Instalacion (TECI)?

- a) **No, en ningún caso**
- b) Si, si es de un edificio aislado
- c) Si, incluyendo la licencia de actividad
- d) Si, para potencia inferiores a 25 kW

14. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece en su artículo 20 obligaciones de los gestores de residuos. Los gestores de residuos, con caracter general, están obligados a:

- a) Eliminar los residuos peligrosos en el plazo máximo de 3 meses
- b) **No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales**
- c) Valorizar el 90% de los residuos gestionados
- d) Obtener Autorización Integral Unificada del Ayuntamiento antes del comienzo de sus actividades

15. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, regula varios instrumentos de prevención y control ambiental. Indique cual de los procedimientos que se citan debe ser tramitado y resuelto por el Ayuntamiento afectado

- a) La autorización ambiental integrada.
- b) La autorización ambiental unificada.
- c) La evaluación ambiental de planes y programas.
- d) **La calificación ambiental.**





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

16. Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, no son autorizaciones de control de la contaminación ambiental:

a) Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía

b) Autorización de emisiones a la atmósfera

c) Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales

d) Autorización de producción de residuos

17. El Art. 71 "Mapas de Ruido", de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece que los mapas estratégicos y singulares de ruido deberán aprobarse, previo trámite de información pública por un periodo mínimo de un mes, y habrán de revisarse y, en su caso, modificarse, a partir de su fecha de aprobación, cada ... (señale la opción correcta)

a) ... dos años

b) ... tres años

c) ... cinco años

d) ... diez años

18. En un sistema de producción de ACS mediante colectores solares térmicos

a) Es necesario implantar un sistema adicional de producción de ACS, que exclusivamente puede estar basado en fuentes renovables

b) Es necesario implantar un sistema adicional de producción de ACS, basado en electricidad o combustibles fósiles (gasoil o Gas)

c) Es necesario implantar un sistema adicional de producción de ACS, que puede estar basado en cualquier otra fuente de energía (electricidad, renovables, biomasa, convencionales, et...)

d) Dimensionando al 100% de un mes de invierno no sería necesario implantar un sistema suplementario de producción de ACS



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

19. La función principal de los reguladores de carga en una instalación fotovoltaica es:
- a) **Es proteger a la batería de sobrecargas o descargas excesivas.**
 - b) Convertir la corriente continua producida en el campo fotovoltaico en corriente alterna.
 - c) Elevar la tensión de salida del campo solar.
 - d) La acumulación de energía.
20. En una instalación fotovoltaica conectada a red situada en la cubierta de un edificio en Andalucía, la toma de tierra de las masas de la instalación fotovoltaica; ¿podrá ser la misma que la toma de tierra de masas del edificio?
- a) Sólo si la instalación es de potencia inferior a 100 kW
 - b) En ningún caso.
 - c) Sólo si la instalación es de potencia menor a 5 kW
 - d) **Sólo si los inversores se encuentran situados en el interior del edificio.**
21. Según la ITC BT 09 sobre instalaciones de alumbrado exterior, las luminarias serán de clase:
- a) II o III
 - b) I o II sin objeción.
 - c) Siempre II
 - d) **I o II, pero en el caso de usar I estas deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte.**
22. La caracterización de un establecimiento industrial en relación con su seguridad contra incendios está determinada por:





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

- a) **Su configuración y ubicación con relación a su entorno y por su nivel de riesgo intrínseco.**
- b) El volumen de materiales que almacena y sus poderes caloríficos
- c) La densidad de carga de fuego ponderada y corregida
- d) El grado de peligrosidad de los combustibles y los riesgos de activación asociados

23. ¿A que tipología pertenecen los fuegos originados por combustibles de bajo punto de fusión y los líquidos inflamables?

- a) Clase A
- b) **Clase B**
- c) Clase C
- d) Clase D

24. Según el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, el titular de un establecimiento industrial de riesgo intrínseco medio ¿cada cuanto tiempo deberá solicitar que se inspeccione el mismo a un organismo de control facultado para ello?

- a) 2 años
- b) **3 años**
- c) 5 años
- d) El titular no debe solicitarlo ya que el organismo de control lo debe hacer de oficio.

25. De acuerdo con lo previsto en el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, señale cuál de las siguientes afirmación es correcta:

- a) El proyecto relativo al citado reglamento necesariamente deberá estar integrado en el proyecto general exigido por la legislación vigente para la obtención de los permisos y



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

licencias preceptivas del establecimiento.


- b) Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico titulado competente para establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 2.500m².
- c) **La periodicidad de las inspecciones será de cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo, tres años para los establecimientos de riesgo intrínseco medio y dos años para los establecimientos de riesgo intrínseco alto.**
- d) Al realizar una inspección, se levantará acta firmada por el técnico titulado competente del organismo de control que ha procedido a la inspección y por el funcionario de la delegación provincial de industria.

26. ¿En que casos de los que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad?, indica la correcta:

- a) Zonas de uso Aparcamiento que tengan la consideración de aparcamiento abierto
- b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 2000 personas
- c) **Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.**
- d) En ningún caso es necesario

27. Según la DBSI en la sección "SI 4. Instalaciones de protección contra incendios", en la dotación de instalaciones de protección contra incendios en un establecimiento hospitalario es necesario, si la altura de evacuación excede de 15m, un sistema de columna seca. Indique la respuesta correcta:

- a) **Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas en ciertos casos.**
- b) No es necesario este tipo de sistema en estos establecimientos ya que debe disponer de extintores portátiles.
- c) Si es necesario pero si la altura de evacuación excede de los 10m.





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

28. ¿A que profundidad mínima se deberá enterrar los tubos de una instalación subterránea de alumbrado exterior?:

- a) A 50 cm del nivel del suelo medidos desde la cota superior del tubo.
- b) A 40 cm del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo.**
- c) A 60 cm.
- d) A 30 cm del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo.

29. ¿Puede existir más de un libro de subcontratación en una obra?

- a) Si, uno por cada subcontratista.
- b) No.
- c) Solo hasta cuatro, por los niveles máximos de subcontratación.
- d) Si, uno por cada contratista.**

30. La presentación de la apertura del centro de trabajo cuando se trata de una obra de construcción necesita aportar:

- a) La licencia de obra.
- b) El libro de incidencia.
- c) El plan de seguridad y salud.
- d) El plan de seguridad y salud y la aprobación del mismo.**

31. En empresas o centros de 50 o más trabajadores debe existir:



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

- a) Un comité de seguridad e higiene.
- b) Una comisión para la prevención de riesgos laborales.
- c) Una comisión de seguimiento.
- d) **Un comité de seguridad y salud.**

32. Quién elabora el plan de seguridad y salud?


- a) **El contratista .**
- b) El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto.
- c) El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución.
- d) El promotor.

33. Los conductos colectivos de extracción para ventilación híbrida:

- a) No deben servir a más de 4 plantas.
- b) No deben servir a más de 5 plantas.
- c) **No deben servir a más de 6 plantas.**
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

34. En el cumplimiento de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior están excluidos:

- a) Los edificios de nueva construcción de superficie menor de 1.000 m².
- b) Las reformas de edificios de uso administrativo.
- c) **Los interiores de viviendas en edificios mayores de 1.000 m².**
- d) Las reformas de locales comerciales.





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

35. ¿Es obligatoria la instalación de paneles solares fotovoltaicos en un hotel de nueva construcción?

- a) Sí, siempre.
- b) Sí, si tiene más de 100 plazas.**
- c) Depende de la zona climática en la que se encuentre el hotel.
- d) Nunca.

36. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse, al menos, una revisión de una instalación fotovoltaica dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo?

- a) Cada 6 meses.**
- b) Cada 12 meses.
- c) Cada 24 meses.
- d) Cada 36 meses.

37. El derecho a la tutela judicial efectiva aparece reconocido en la Constitución Española,

- a) En la sección 2ª Capítulo II del Título I.
- b) En la Sección 1ª Capítulo II del Título I.**
- c) En el capítulo III del Título I.
- d) En el Capítulo IV del Título I.

38. La Constitución Española de 1978 fue sancionada por el Rey:

- a) El día 6 de diciembre de 1978.



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

- b) **El día 27 de diciembre de 1978.**
- c) El día 29 de diciembre de 1978.
- d) El día 28 de diciembre de 1978.

39. Qué función de las enumeradas a continuación no corresponde al Rey:

- a) Sancionar las leyes.
- b) Ejercicio del derecho de gracia.
- c) Presidir las sesiones del Consejo de ministros a petición del Presidente del Gobierno.
- d) Controlar la acción del gobierno.**

40. Qué acto del Rey de los enumerados a continuación es refrendado por el Presidente del Congreso:

- a) Nombramiento de los Ministros.
- b) Nombramiento del Presidente del Gobierno.**
- c) El consentimiento para obligarse por medio de tratados.
- d) Actos de ejercicio del derecho de gracia.

41. Las Cámaras (Congreso-Senado) podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del :

- a) Gobierno.
- b) De la Diputación Permanente.
- c) De la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
- d) Todas son válidas.**





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

42. Transcurrido qué plazo , a partir de la primera votación de investidura, si ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones:

- a) Tres meses.
- b) Un mes.
- c) cuatro meses.
- d) Dos meses.**

43. Una moción de censura deberá ser propuesta al menos:

- a) Por la decima parte de los Diputados.**
- b) Por la décimo quinta parte de los Diputados.
- c) Por la vigésima parte de los Diputados.
- d) Por la quinta parte de los Diputados.

44. Las infracciones urbanísticas graves prescriben:

- a) A los 3 años.
- b) Al año.
- c) A los 5 años.
- d) A los 4 años.**

45. Las Normas Subsidiarias de planeamiento de Estepa adaptadas a la Ley 7/02 de 17 diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publicaron:

- a) En el BOP de Sevilla de 24-8-11.**
- b) En el BOP de Sevilla de 18-8-11.



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

- c) En el BOP de Sevilla de 12-11-11.
- d) En el BOP de Sevilla de 7-5-11.

46. Transcurrido qué plazo desde la notificación de la declaración de caducidad de una licencia urbanística sin que se haya solicitado nueva licencia procederá declarar la parcela o solar en la situación de venta forzosa:

- a) Dos meses.**
- b) Un mes.
- c) Tres meses.
- d) Cuatro meses.

47. No podrán concederse licencias urbanísticas:

- a) De usos y obras provisionales.
- b) Transcurrido un mes desde la notificación de declaración de caducidad de una licencia otorgada anteriormente.
- c) En base a las determinaciones de planeamientos futuros.**
- d) Todas son válidas.

48. El horario general de cierre de un establecimiento de hostelería de Bar sin música en sábado es:

- a) A las 2.00 horas.
- b) A las 3.00 horas.**
- c) A las 4.00 horas.
- d) A las 5.00 horas.





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

49. La justicia emana del pueblo,

a) y se administra en nombre de las Cortes Generales.

b) y se administra en nombre del rey.

c) siendo administrada por jueces y magistrados dependientes, movibles y sometidos a la ley.

d) administrándose en los términos que regule el Gobierno.

50. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores:

a) La libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

b) La libertad de expresión, soberanía y seguridad jurídica.

c) La libertad, justicia, igualdad y voluntad popular.

d) La justicia, asociacionismo y participación política.

51. El Ministerio Fiscal:

a) Promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público.

b) Actúa en garante del interés público siempre de oficio.

c) Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a principios de independencia jerárquica.

d) Goza de estatuto orgánico regulado por Real Decreto.

52. Los municipios son gobernados y administrados por sus Ayuntamientos:

a) integrados por Alcalde y concejales elegidos ambos por los vecinos.



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

b) integrados sólo por Alcalde elegido bien por los concejales o los vecinos.

c) integrados por Alcalde y concejales. El Alcalde elegido por los concejales o vecinos y los concejales elegidos mediante sufragio universal, libre, directo, igual y secreto.

d) integrados por Alcalde y concejales siendo elegidos estos últimos por sufragio universal, público e indirecto.

53. La Comisión Especial de Sugerencias y reclamaciones,

a) Existe en todos los municipios de gran población y en aquellos otros en que el Pleno lo acordare por mayoría absoluta o lo dispusiere su reglamento orgánico.

b) Existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes.

c) Existe en municipios que cuenten con Comisión Especial de Cuentas.

d) Tiene por objeto informar el presupuesto municipal y cuentas anuales.

54. El Alcalde ostenta competencias:

a) Aprobación provisional del instrumento de planeamiento general.

b) Aprobación de proyecto de obras no previsto en el presupuesto.

c) Otorgar licencias salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente a otro órgano.

d) Aprobación inicial de la plantilla de personal.


55. Los Ayuntamientos andaluces tienen competencias propias sobre las siguientes materias en los términos de las leyes:

a) ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

b) ordenación supramunicipal del territorio.

c) regulación de las condiciones legales exigibles en protección de usuarios y consumidores.

d) ordenación, regulación y planificación del comercio interior.





**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

56. La obligación de la Administración de dictar resolución expresa se sujeta al siguiente régimen:

- a) En casos de silencio positivo, la resolución expresa posterior que se dicte no se vincula al sentido del silencio.
- b) En caso de silencio negativo, la resolución expresa posterior que se dicte será confirmatoria del mismo.
- c) En caso de silencio positivo, la Administración no está obligada a resolver expresamente.
- d) En caso de silencio positivo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.**

57. Pondrá fin al procedimiento administrativo:

- a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad.**
- b) Solamente la renuncia y la caducidad por causa imputable a la Administración.
- c) El arrepentimiento y renuncia formulada en 5 días desde la presentación de la instancia en el registro general de documentos del Ayuntamiento.
- d) La resolución unilateral del órgano administrativo de suspensión del procedimiento.

58. La supervisión de un proyecto técnico de obras:

- a) No podrá efectuarse antes de estar realizado el replanteo del proyecto.
- b) Tiene lugar antes de la aprobación del proyecto cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000€.**
- c) Tendrá carácter facultativo en proyectos de cuantía inferior a 360.000€.
- d) Será preceptiva por razón de la cuantía del proyecto con independencia de otros factores que afectaren a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de las obras.



**Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA**

59. Extendida el acta de recepción de una obra pública:

a)15 días antes al cumplimiento del plazo de garantía el director facultativo redacta un informe sobre el estado de las obras.

b)20 días antes al cumplimiento del plazo de garantía el responsable del contrato redactará informe del que dará traslado al contratista para su conformidad sobre el estado de las obras.

c)En el plazo de 2 meses deberá el órgano de contratación aprobar la certificación final.

d)En el plazo de 2 meses deberá el Alcalde o concejal delegado aprobar la certificación final.

60.Precisarán de previa aprobación del órgano de contratación y tramitación de la modificación del contrato:

a)variaciones por exceso en el numero de unidades ejecutadas inferiores al 10% del precio primitivo del contrato.

b)variaciones por defecto en el numero de unidades realmente ejecutadas igual al 5% del precio primitivo del contrato.

c)variaciones por exceso en el numero de unidades realmente ejecutadas que representan un incremento del gasto igual al 8% del precio primitivo del contrato.

d)variaciones que por exceso y defecto en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en proyecto representen incremento del gasto superior al 10% de precio primitivo del contrato.

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente PLANTILLA DE CORRECCIÓN DEL CUESTONARIO DE PREGUNTAS, extendida en documento integrado por 19 folios, rubricados por quien diligencia, ha sido confeccionada y aprobada unánimemente por los miembros del Tribunal para su exposición en el Tablón de anuncios municipal al objeto de que los aspirantes puedan ejercer su derecho a formular objeción, alegación u observación al mismo dentro del plazo habilitado al efecto en las bases que rigen la presente convocatoria.

Estepa, a 7 de febrero de 2012.

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Fdo. M^a José Ardanaz Prieto.

